项目编号：CAYYCGB2022-03-26

# 长安医院血透室提升改造工程

# 招标文件

招　　标　人：长安医院

二〇二二年三月

# 目　录

第一章 招标公告.....3

第二章 投标人须知.....5

第三章 施工内容及技术要求.....9

第四章 投标文件格式.....11

# 第一章　招标公告

长安医院就血透室提升改造工程进行招标，欢迎符合资格条件的、有能力完成本项目施工的供应商参加投标。

**一、招标项目：**

长安医院血透室提升改造工程。

**二、项目编号：**

CAYYCGB2022-3-26

**三、招标项目简介：**

长安医院血液透析区改造工程，总改造面积 483.45 平方米，其中血透室面积 343.27 平方米，辅助用房面积 140.18 平方米。改造项目涉及布局改建、室内装修等项目。

以上改造工程施工必须充分考虑正常医疗工作开展，加强施工过程管理，前期施工方案要根据病区实际情况充分论证，必要时采取分段施工、分时施工。施工期间必须采取降噪降尘措施。

**四、资质要求及需提供的证明材料**

1、企业营业执照（三证合一）；

2、法定代表人授权书原件（附法定代表人、被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证复印件；

3、财务状况报告：投标人应提供 2019 至 2021 年度第三方财务

审计报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注)，也可提供2019至2021年度投标人内部的财务报表复印件（包含资产负债表、利润表及现金流量表）；

4、税收缴纳证明：提供投标截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；

5、社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

6、参加招标活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

7、具有履行服务的能力、良好的经营业绩，近三年（2019年至今）具有类似服务业绩（提供不少于3例同等业务的实施案例）；

8、经营范围：房屋建筑施工、室内外装饰装修工程的施工、水电安装。

9、企业资质：建筑装修装饰工程专业承包三级以上（含三级）。

以上文件均提供复印件加盖企业公章。

**五、资格预审及领取标书时间**

1、资格预审（报名）时间：2022年03月26日起至2022年3

月 28 日止，每天 8:00 至 17:00（节假日除外），各单位将报名资质（上述第四条提到相关文件）提交长安医院采购部进行资格审核。

2、招标文件领取方式：见下文《招标文件》自行下载或见长安医院官方网站（http://www.cacah.com/）。

六、投标文件的提交

1、提交投标文件的截止时间为 2022 年 3 月 30 日 17 时 00 分，地点为：西安市长安医院行政办公楼采购部办公室；

2、逾期送达的或未送达指定地点或未按照要求密封的投标文件，招标人将不予受理；

七、开标时间及地点

1、开标时间为：2022 年 3 月 31 日(周四）14 时 30 分，

2、开标地点为：长安医院行政办公区二楼会议室；

**八、联系方式**

联系人：吕老师　　联系电话：029-86186572

联系人：张老师　　联系电话：029-86186538

长安医院有限公司

2022 年 03 月 26 日

# 第二章　投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
|---|---|---|
| 1 | 投标文件份数（实质性要求） | 正本 1 份、副本 5 份。 |
| 2 | 投标文件的印制和签署 | 详见投标人须知“四、投标文件：第 4 点” |
| 3 | 投标文件的包装、密封、标注 | 详见投标人须知“四、投标文件：第 5 点” |
| 4 | 供应商咨询、询问、质疑 | 供应商询问和质疑由长安医院工程部负责答复。<br>联 系 人：王老师<br>联系电话：029-86186593 |

## 二、总　则

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标项目。

1.2 本招标文件的最终解释权由招标人享有。招标文件中投标人参加本次招标活动应当具备的条件、招标项目技术、商务及其他要求以及评标细则及标准由招标人负责解释。

### 2. 合格的投标人（实质性要求）

合格的投标人应具备以下条件：

2.1 具有独立承担民事责任的能力；

2.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.5 参与本项目采购活动时未被列入失信被执行人，重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出承诺。

2.6 法律、行政法规规定的其他条件。

## 三、招标文件

招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）招标公告；

（二）投标人须知；

（三）施工内容及技术要求；

（四）投标文件格式；

## 四、投标文件

### 1．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

投标文件封面；

一、投标函；

二、报价表；

三、投标人基本情况表；

四、同类项目业绩一览表；

五、法定代表人授权委托书；

六、声明；

七、技术实施方案及承诺；

八、投标人认为需要补充的其他资料。

**2．投标报价**

2.1 投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

2.2 投标人每种货物及服务内容可以允许有针对不同解决方案的多个报价，由招标人根据各投标人不同的方案综合评估后选择最终报价。但针对同一个服务和解决方案的报价在合同履行过程中是固定不变的，任何可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

2.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定及顺序修正：

（1）投标文件中报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

**3．投标文件格式**

3.1 投标人应执行招标文件第四章的规定要求。

3.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

**4．投标文件的印制和签署**

4.1 投标人应按投标人须知前附表要求的份数准备投标文件。

4.2 投标文件的正本和副本应在其封面上清楚地标明项目名称、投标人名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

4.3 投标文件统一用 A4 幅面纸印制（表、图及证件可以除外）。

4.4 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色的墨水书写。投标文件应由投标人法定代表人或经法定代表人正式授权的代理人在招标文件要求的地方签字或加盖公章。[注：所有要求盖公章的地方都应加盖投标人（法定名称）章（鲜章），不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。]

4.5 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代理人签字。

4.6 投标文件正本、副本应装订成册（不能使用订书钉或活页夹装订，不能是散页；对投标文件的修改或撤回的书面通知除外）。

4.7　投标文件应根据招标文件的要求制作、签署、盖章。（说明：招标文件中要求提供复印件证明材料的，系指提供原件的影印件。招标文件中要求提供复印件加盖公章的证明材料的，复印件所在页按要求加盖了公章或复印件为多页但至少有一页按要求加盖了公章的，视为满足复印件加盖公章的要求。）

**5. 投标文件的密封和标注**

5.1 投标文件正本、副本应密封包装（说明：投标文件正本、副本可单独封装，也可以封装在同一包装内）。

5.2 每一个包装的最外层应标明项目名称、投标人名称，以及“开标时间之前不准启封”的字样，并加盖投标人公章。

5.3 投标文件未密封完好的，招标人应当拒收。

## 五、签订及履行合同和验收

### 1. 签订合同

1.1 中标人应在中标通知书发出之日起十日内与招标人签订采购合同。

1.2 招标人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

1.3 中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

### 2. 合同分包

本项目不接受分包

### 3.合同转包

本项目不接受转包

### 4. 补充合同

合同履行过程中，招标人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充

合同，但所有补充合同的金额不得超过原合同金额的百分之十。

## 六、结算及付款方式

### 1. 工程结算

中标人必须严格按照招标人的要求按时提供结算资料，结算资料包括但不限于施工图纸、隐蔽工程签证单、工程材料验收单等。

### 2. 付款方式

工程开工后 7 个工作日内预付 30%工程款，完工后支付 30%，结算完成后支付 35%，剩余 5%作为质保金，质保期满后支付。

# 第三章　施工内容及技术要求

## 一、项目名称：

长安医院血透室改造工程

## 二、施工内容

### 1、医疗透析、生活给排水

1.1、给水应该符合现行国家《生活饮用水标准（GB5749）》；水温在5-35℃给水压力:0.2-0.4MPA;给水流量不小于10t/h,给水管口径不小于5cm,内接丝口。

1.2、给水管要求PVC、不锈钢管、PPR、PEX（给水级），流速大于0.4米/秒，尽量减少给水管的长度，如果水压不够应设置加压泵。

1.3、排水要求排水管口径要大于75mm排水口的位置在预处理位置，主机及其他储水设备的后方。地面由防水层处理外应该做不积水处理。因使用热消毒，应采用耐热排水管。室外的管路应采用防冻排水管。

1.4、医疗污水的排放要求　　应符合现行国家标准《医疗机构污染物排放标准（GB18466）》的有关规定，血透中心的污水应单独收集、处理后方可进入公共污水系统。

### 2、血液透析室设备供电

2.1、电压　三相五线交流380V±38V

50Hz±1Hz

2.2、总功率　建议按照15台血透机规模和设备及厂家要求

2.3、供电箱安装于靠近设备，距离地面1500mm,不影响操作人

员操作的墙面上，需配备零线端子，接地端子。

2.4、透析机供电　根据厂家及其要求配置供电。

2.5、每个透析单元至少应该包括五个插座的排插（包括血透机，心电监护　吸痰，临时加强照明，气垫用电，患者临时用电等因素）

**3、照明供电**

3.1、照明系统应符合现行国家标准，《建筑照明设计标准（GB50034-2013）》的相关规定，且应满足绿色照明的要求。

3.2、血液透析中心宜采用高显色照明光源，显色指数应≥80,宜采用 LED 光源。

3.3 血液透析室照明宜采用间接性灯具或者反射式照明，避免对卧床患者产生眩光，血透室走道和护士工作台应设置夜间照明系统。

**4、血液透析室通风**

4.1、机械排风　血液透析中心属于产生异味的病区，故要在每个透析室安置机械排风。

4.2、新风系统　血透室集中空调系统使用的新风量每人不低于每小时 40m3,每小时至少交换两次，且血液透析室属于人员较多的场所宜采用变频新风空调系统。

**三、装饰要点及解决方案**

血液透析室的装饰设置需经卫生行政部门和消防部门的评审和验收，所必须由具有设计资质的专业设计单位设计，由具有施工资质的单位施工。

**1、血液透析室装修的色彩与风格**

要达到温馨、舒适、明亮、洁净，冷色调和暖色调可以根据所在地区的气候确定。寒冷的地区采取暖色调，炎热的地区采用暖色调。西安地区采用中性偏冷色调。

血液透析室的装修有现代风格，简洁或其他风格装饰。装饰设计要以功能为主，装饰为辅，候诊区，走廊，透析治疗区是主要的设计空间。

**2、血液透析室装修材料**

选优等材料应绿色环保，装修完工后需做环境影响评估，合格后方可投入使用，按照不同的耐火等级进行内装修设计，应遵照《建筑内部装修设计防火规范（GB50222-2001）》的规定进行设计。

2.1、透析间

共计 343.06 平方米，其中新建部分建筑面积 96.83 平方米，室内装饰吊顶采用 600*1200 铝扣板吊顶，墙面采用轻钢龙骨九厘板基层铝塑板饰面，地面采用塑胶地板敷设。

2.2、干库

建筑面积 14.25 平方米，室内装饰吊顶采用纸面石膏板吊顶，乳胶漆粉刷，墙面采用轻钢龙骨石膏板隔墙抗菌抗污涂料粉刷，地面采用塑胶地板敷设。

2.3、卫生间

建筑面积 4.04 平方米，室内装饰卫生间采用 300*300mm 铝扣板吊顶，墙面采用 300*600mm 光面釉面砖铺贴，地面采用 300*300mm 防滑釉面砖铺贴。

2.4、更衣室

建筑面积 9.45 平方米，室内装饰吊顶采用纸面石膏板吊顶，乳胶漆粉刷，墙面采用轻钢龙骨石膏板隔墙抗菌抗污涂料粉刷，地面采用塑胶地板敷设。

2.5、治疗准备间

建筑面积 7.77 平方米，室内装饰吊顶采用纸面石膏板吊顶，乳胶漆粉刷，墙面采用轻钢龙骨石膏板隔墙抗菌抗污涂料粉刷，地面采用塑胶地板敷设。

2.6、医护通道

建筑面积 22、88 平方米，室内装饰吊顶采用纸面石膏板吊顶，乳胶漆粉刷，墙面采用轻钢龙骨石膏板隔墙抗菌抗污涂料粉刷，地面采用塑胶地板敷设。

2.7、候诊区

建筑面积 26.72 平方米，室内装饰吊顶采用纸面石膏板吊顶乳胶漆粉刷，墙面抗菌抗污涂料粉刷，地面采用塑胶地板敷设。

2.8、接诊

建筑面积 9.58 平方米，室内装饰吊顶采用纸面石膏板吊顶，乳胶漆粉刷，墙面采用轻钢龙骨石膏板隔墙抗菌抗污涂料粉刷，地面采用塑胶地板敷设。

2.9、配餐、休息、学习室

建筑面积 15.39 平方米，乳胶漆粉刷。

2.10、患者通道

建筑面积 30.1 平方米，吊顶采用纸面石膏板吊顶，乳胶漆粉刷，墙面抗菌抗污涂料粉刷，地面塑胶地板清洗。

**四、工期**

根据招标方的具体施工方案进行安排，计划工期 45 天完成。

**五、工程量清单及工程材料要求**

工程量清单及工程材料要求详见（附件一），投标人根据工程量清单报价，报价为含税价，且包含了管理费、措施费等所有费用。

# 第四章 投标文件格式

一、本章所指投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

投标文件封面格式

正本或副本

# 投标文件

项目名称：长安医院血透室提升改造工程

投标人名称：_____

日　　期：_____年_____月_____日

**1. 投标函**

长安医院有限公司：

我方全面研究了“ **项目**”（**项目编号： 号**）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权（姓名、职务）代表我方 （投标人名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

一、 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向招标人提供所需货物及服务，**投标报价以《报价表》为准**。

二、 一旦我方中标，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

三、 我方已知晓全部招标文件的内容，包括修改文件（如有）以及全部相关资料和有关附件，并对上述文件均无异议。

四、 投标有效期为从投标截止之日起 120 天。

五、 我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

六、 我单位联系方式：

地 址：_____

传 真：_____

邮政编码：_____

投标人名称：_____（加盖公章）

法定代表人或代理人：_____（签字）

日期：_____年___月___日

**2.报价表**

| | |
|---|---|
| 采购项目名称 | |
| 供 应 商 | |
| 报价 | 大写：_____圆<br>小写：_____元 |
| 施工工期： | |
| 付款方式是否响应：是/否 | |

法定代表人或被授权代表签字：_____

投标人：_____（公章）

日期：_____

**3. 投标人基本情况表**

<table>
<tr><td>投标人名称</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>注册地址</td><td colspan="3"></td><td>邮政编码</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">联系方式</td><td>联系人</td><td colspan="2"></td><td>电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>传真</td><td colspan="2"></td><td>网址</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>单位性质</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td>姓名</td><td></td><td>职称</td><td></td><td>电话</td><td></td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td>姓名</td><td></td><td>职称</td><td></td><td>电话</td><td></td></tr>
<tr><td>主要负责人</td><td>姓名</td><td></td><td>职称</td><td></td><td>电话</td><td></td></tr>
<tr><td>成立时间</td><td colspan="2"></td><td colspan="5">员工总人数：</td></tr>
<tr><td>企业资质等级</td><td colspan="2"></td><td rowspan="5">其中</td><td>项目经理</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>营业执照号</td><td colspan="2"></td><td>高级职称人员</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>注册资金</td><td colspan="2"></td><td>中级职称人员</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>开户银行</td><td colspan="2"></td><td>初级职称人员</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>账号</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>经营范围</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

投标人名称：_____(加盖公章)

日　期：_____年___月___日

**4.同类项目业绩一览表**

服务商名称：_____

| 序号 | 采购项目名称 | 项目内容 | 合同金额（万元） | 完成日期 | 备注 | 业主名称、联系人及电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| … | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：1、服务商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其报价申请被拒绝。

2、服务商应提供双方签订的合同、协议（合同原件彩色扫描件加盖公章装订在磋商响应文件中）。

法定代表人或被授权代表签字：_____

服务商：_____（公章）

日期：_____

**5.法定代表人授权委托书**

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系注册于（投标人地址）的（投标人名称）的法定代表人，现代表公司授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加（项目名称）的磋商活动。代理人在本次磋商中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

本授权书于 _____年__月__日签字（或盖章）生效，有效期自磋商之日起___天，特此声明。

| | |
|---|---|
| 法人身份证复印件<br><br>正面 | 被授权人身份证复印件<br><br>正面 |
| 反面 | 反面 |

注：此授权书的有效期应与磋商响应文件有效期一致

投标人：_____（公章）

法定代表人：_____（签字/或盖章）

被授权人：_____（签字/或盖章）

**6.声明**

**项目名称：_____项目**

**项目编号：_____**

**致：长安医院有限公司**

我公司作为_____项目的投标人，在此郑重声明：

一、我公司完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

二、我公司参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

三、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

四、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

五、我公司为本项目未提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

六、我公司及其现任法定代表人、主要负责人在近 10 年内不具有行贿犯罪记录。

七、我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的相关规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6. 法律、行政法规规定的其他条件。

特此声明。

投标人名称：　　(加盖公章)

日　　期：

**7. 技术实施方案及承诺**

施工工期、施工方案，与质量保证承诺。

（由投标人自行编写，格式自定。）

法定代表人或被授权代表签字：_____

投标人：_____（公章）

日期：_____

**8. 投标人认为需要补充的其它资料**

注：附相关资料等。